大洗町水道水の測定結果

（採取場所：大洗町役場）

測定日	放射能濃度（ベクレル／キログラム） 上段：放射性ヨウ素（検出限界値） 下段：放射性セシウム（　〃　）
H24 10 月 4 日	不検出（0.51） 不検出（0.87）
10 月 11 日	不検出（0.54） 不検出（0.60）
10 月 18 日	不検出（0.47） 不検出（1.07）
10 月 25 日	不検出（0.44） 不検出（0.72）
11 月 1 日	不検出（0.42） 不検出（1.08）
11 月 8 日	不検出（0.42） 不検出（1.08）
11 月 15 日	不検出（0.44） 不検出（1.11）
11 月 22 日	不検出（0.41） 不検出（0.90）
11 月 29 日	不検出（0.41） 不検出（0.93）
12 月 6 日	不検出（0.43） 不検出（0.91）
12 月 13 日	不検出（0.42） 不検出（0.90）

測定日	放射能濃度（ベクレル／キログラム） 上段：放射性ヨウ素（検出限界値） 下段：放射性セシウム（　〃　）
12 月 20 日	不検出（0.42） 不検出（0.93）
12 月 27 日	不検出（0.48） 不検出（0.93）
H25 1 月 10 日	不検出（0.53） 不検出（0.80）
1 月 24 日	不検出（0.41） 不検出（0.95）
1 月 31 日	不検出（0.40） 不検出（0.89）
2 月 7 日	不検出（0.46） 不検出（0.90）
2 月 14 日	不検出（0.44） 不検出（0.90）
2 月 21 日	不検出（0.40） 不検出（0.91）
2 月 28 日	不検出（0.44） 不検出（0.94）
3 月 7 日	不検出（0.41） 不検出（0.93）
3 月 14 日	不検出（0.39） 不検出（0.89）

※1）基準濃度　　放射性ヨウ素　　300ベクレル／キログラム（飲料水）
　　放射性セシウム　　10ベクレル／キログラム（飲料水）

※2)水道水の放射性ヨウ素が 100ベクレル／キログラムを超える場合には、乳幼児調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

※3)日本原子力研究開発機構にて分析