大洗町水道水の測定結果

（採取場所：大洗町役場）

測定日	放射能濃度（ベクレル／キログラム） 上段：放射性ヨウ素（検出限界値） 下段：放射性セシウム（　〃　）
H25 ８月 29 日	不検出（0.35）
	不検出（0.85）
９月５日	不検出（0.46）
	不検出（0.85）
９月 12 日	不検出（0.43）
	不検出（0.87）
９月 19 日	不検出（0.38）
	不検出（0.84）
９月 26 日	不検出（0.42）
	不検出（0.88）
10 月３日	不検出（0.40）
	不検出（0.87）
10 月 10 日	不検出（0.46）
	不検出（0.87）
10 月 17 日	不検出（0.38）
	不検出（0.84）
10 月 24 日	不検出（0.42）
	不検出（0.85）
10 月 31 日	不検出（0.42）
	不検出（0.87）
11 月７日	不検出（0.42）
	不検出（0.87）

測定日	放射能濃度（ベクレル／キログラム） 上段：放射性ヨウ素（検出限界値） 下段：放射性セシウム（　〃　）
11 月 14 日	不検出（0.37）
	不検出（0.82）
11 月 21 日	不検出（0.43）
	不検出（0.87）
11 月 28 日	不検出（0.40）
	不検出（0.90）
12 月５日	不検出（0.35）
	不検出（0.87）
12 月 12 日	不検出(0.42)
	不検出(0.84)
12 月 19 日	不検出(0.40)
	不検出(0.86)
12 月 26 日	不検出(0.38)
	不検出(0.88)
H26 １月９日	不検出(0.40)
	不検出(0.83)
１月 16 日	不検出(0.39)
	不検出(0.86)
１月 23 日	不検出(0.43)
	不検出(0.82)
１月 30 日	不検出(0.36)
	不検出(0.82)

※1）基準濃度　　放射性ヨウ素　　300ベクレル／キログラム（飲料水）
　　放射性セシウム　　10ベクレル／キログラム（飲料水）

※2）水道水の放射性ヨウ素が 100ベクレル／キログラムを超える場合には、乳幼児調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えることとされている。

※3）日本原子力研究開発機構にて分析