

# 水質検査結果

採水年月日

2020年3月3日

No	検査項目	基準値	漁村広場	高橋宅	海門橋駐車場
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.0009		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0035		
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0022		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.0053		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01未満		
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	21.4	22.0	20.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	91		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	186		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下			
46	有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	.07	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満