IPIC アイピック

受付No.　24-JT-0306
受付年月日　2024年06月04日
報告年月日　2024年06月27日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

水　質　検　査　成　績　書

試料種類	浄水	採水日時	2024年06月04日　12:28	
採水場所	漁村広場	気温(℃)	22.1	
		水温(℃)	19.1	
採水者名		残留塩素(mg/L)	0.3	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。	検査項目数	3　項目	

検査項目	単位	検査結果	目標値	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※	mg/L	0.000004	0.00005以下(暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000004	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				
試験検査責任者				

HDD0091586-130

IPIC アイピック

受付No.　24-JT-0309
受付年月日　2024年06月04日
報告年月日　2024年06月27日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第109号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

水　質　検　査　成　績　書

試料種類	浄水	採水日時	2024年06月04日　10:11	
採水場所	松川南花壇	気温(℃)	22.6	
		水温(℃)	19.5	
採水者名		残留塩素(mg/L)	0.3	
検査方法	「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」			
付記事項	※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。	検査項目数	3　項目	

検査項目	単位	検査結果	目標値	分析方法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※	mg/L	0.000011	0.00005以下(暫定)	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)	mg/L	0.000001未満	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.000011	----	固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法
- 以下余白 -				
試験検査責任者				

HDD0091586-133