


受付No. 24-TE-2891
 受付年月日 2025年03月04日
 報告年月日 2025年03月13日

大洗町長 國井 豊 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	漁村広場			依頼項目	28項目
採水年月日	2025年03月04日	気温(℃)	6.4	水温(℃)	12.1
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	——	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
塩素酸	mg/L	0.05未満	0.6以下	イオンクロマトグラフ法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.0013	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0053	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0031	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.0040	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	20.6	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	177	500以下	重量法


判定	最終頁に記載
検査期日	2025年03月04日 ～ 2025年03月13日
試験検査責任者	

HDD0091586-011

受付No. 24-TE-2891
 受付年月日 2025年03月04日
 報告年月日 2025年03月13日

大洗町長 國井 豊 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第9
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質檢查成績書

施 設 名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	漁村広場			依頼項目	28 項目
採 水 年 月 日	2025年03月04日	気温(℃)	6.4	水温(℃)	12.1
採 水 者 名				残留塩素(mg/L)	0.4
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年03月04日 ～ 2025年03月13日
試験検査責任者	

HDD0091586-011

受付No. 24-TE-2892
受付年月日 2025年03月04日
報告年月日 2025年03月13日

大洗町長 國井 豊 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	松川南花壇			依頼項目	51 項目
採水年月日	2025年03月04日	気温(℃)	5.0	水温(℃)	11.2
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	——	陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.003以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.0005以下	還元気化-原子吸光光度法
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.01以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.02以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.04以下	イオンクロマトグラフ法
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.01以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	10以下	イオンクロマトグラフ法
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.8以下	イオンクロマトグラフ法
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
四塩化炭素	mg/L	0.0001未満	0.002以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.05以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.04以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロメタン	mg/L	0.0001未満	0.02以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロエチレン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ベンゼン	mg/L	0.0001未満	0.01以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
塩素酸	mg/L	0.05未満	0.6以下	イオンクロマトグラフ法

判定	最終頁に記載	
検査期日	2025年03月04日	～ 2025年03月13日
試験検査責任者		

HDD0091586-030

受付No. 24-TE-2892
 受付年月日 2025年03月04日
 報告年月日 2025年03月13日

大洗町長 國井 豊 様

 水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣指定
 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
 茨城県水戸市笠原町978番47


定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	松川南花壇			依頼項目	51 項目
採水年月日	2025年03月04日	気温(℃)	5.0	水温(℃)	11.2
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	水道法水質基準	分析方法
クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.02以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
クロロホルム	mg/L	0.0002	0.06以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.0041	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
臭素酸	mg/L	0.001未満	0.01以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003未満	0.03以下	液体クロマトグラフ-質量分析法
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.0009	0.03以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ブロモホルム	mg/L	0.014	0.09以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008未満	0.08以下	誘導体化-高速液体クロマトグラフ法
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.2以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.3以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	1.0以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.8	200以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009	0.05以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
塩化物イオン	mg/L	24.6	200以下	イオンクロマトグラフ法
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	104	300以下	誘導結合プラズマ-質量分析法
蒸発残留物	mg/L	233	500以下	重量法
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.2以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下	ページ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法

判定	最終頁に記載		
検査期日	2025年03月04日	～	2025年03月13日
試験検査責任者			

HDD0091586-030

大洗町長 國井 豊 様

水質検査登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第2号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47



施 設 名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採 水 場 所	松川南花壇			依頼項目	51 項目
採 水 年 月 日	2025年03月04日	気温(℃)	5.0	水温(℃)	11.2
採 水 者 名				残留塩素(mg/L)	0.3
検 査 方 法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

[illegible]

判 定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2025年03月04日 ～ 2025年03月13日
試験検査責任者	

HDD0091586-030