IPIC アイピック

受付No.　24-TE-0063
受付年月日　2024年04月09日
報告年月日　2024年04月12日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	漁村広場			依頼項目	9 項目
採水年月日	2024年04月09日	気温(℃)	16.0	水温(℃)	15.0
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位		検査結果	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml		0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----		陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L		16.9	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.5	3以下	全有機炭素計測定法
pH値	----		7.8	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----		異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----		異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度		0.5未満	5以下	透過光測定法
濁度	度		0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
ー 以下余白 ー					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年04月09日　～　2024年04月12日
試験検査責任者	

HDD0091586-001

IPIC
アイピック

受付No.　24-TE-0064
受付年月日　2024年04月09日
報告年月日　2024年04月12日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第9号
一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	松川南花壇			依頼項目	9 項目
採水年月日	2024年04月09日	気温(℃)	20.7	水温(℃)	14.5
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.3
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果		水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml		0	100以下	標準寒天培地法
大腸菌	----		陰性	検出されないこと	特定酵素基質培地法
塩化物イオン	mg/L		24.8	200以下	イオンクロマトグラフ法
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L		0.3未満	3以下	全有機炭素計測定法
ｐＨ値	----		8.1	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
味	----		異常なし	異常でないこと	官能法
臭気	----		異常なし	異常でないこと	官能法
色度	度		0.9	5以下	透過光測定法
濁度	度		0.1未満	2以下	積分球式光電光度法
ー 以下余白 ー					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2024年04月09日　～　2024年04月12日
試験検査責任者	

HDD0091586-019