IPIC
アイピック

受付No.　25-JT-0313
受付年月日　2025年06月03日
報告年月日　2025年06月20日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境省環境省第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

# 水 質 検 査 成 績 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 試料種類 | 浄水 | 採水日時 | 2025年06月03日　12:41 | |
| 採水場所 | 漁村広場 | 気温(℃) | 18.8 | |
| | | 水温(℃) | 17.8 | |
| 採水者名 | | 残留塩素(mg/L) | 0.4 | |
| 検査方法 | 「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」 | | | |
| 付記事項 | ※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。 | 検査項目数 | 3 項目 | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※ | mg/L | 0.000007 | 0.00005以下(暫定) | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | mg/L | 0.000001未満 | ---- | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | mg/L | 0.000007 | ---- | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| - 以下余白 - | | | | |
| 試験検査責任者 | | | | |

HED0106705-130

IPIC
アイピック

受付No.　25-JT-0316
受付年月日　2025年06月03日
報告年月日　2025年06月20日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

# 水 質 検 査 成 績 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 試料種類 | 浄水 | 採水日時 | 2025年06月03日　10:44 | |
| 採水場所 | 松川南花壇 | 気温(℃) | 20.2 | |
| | | 水温(℃) | 17.9 | |
| 採水者名 | | 残留塩素(mg/L) | 0.4 | |
| 検査方法 | 「平成15年10月10日 健水発第1010001号 別添4」 | | | |
| 付記事項 | ※数値の丸めをする前のPFOSとPFOAの結果の和を用いるため、下記のPFOSとPFOAの合計と一致しない場合があります。 | 検査項目数 | 3 項目 | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 目標値 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)※ | mg/L | 0.000015 | 0.00005以下(暫定) | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) | mg/L | 0.000001未満 | ---- | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | mg/L | 0.000015 | ---- | 固相抽出-液体クロマトグラフ-質量分析法 |
| - 以下余白 - | | | | |
| 試験検査責任者 | | | | |

HED0106705-133