

主要設備機器一覧

設 備 名	形式・仕様	数 量	点検整備	備 考
昇降機	油圧式	1 台	月 1 回	日立 HPF-11-C045 乗用 11 名 積載 750kg
昇降機	油圧式	1 台	月 1 回	日立 HFU-600-2S30 積載 600kg (荷物用)
自家用電気工作物 (高圧受電設備)		右記参照	—	動力 200kVA× 2 台, 150 k VA× 2 台, SC× 2 台
空冷ヒートポンプ (ビルマルチエアコン)		室外機 13 台 室内機 77 台	右記参照	点検年 1 回 フィルター掃除年 2 回
受水槽	6m3	1 台	年 1 回	鋼板製
給水ユニット	ポンプ 2. 2kW	2 台	年 1 回	
温水ボイラー	HKL-800H	3 台	右記参照	管体清掃年 1 回, 点検年 1 回, 自主点検年 2 回
貯油地下タンク	10, 000L	1 槽	年 1 回	
温水循環ポンプ	右記参照	3 台	年 1 回	0. 25kW, 0. 75kW, 2. 2kW
給湯一次ポンプ	0. 75kW	3 台	年 1 回	
オイルギヤポンプ	0. 4kW	2 台	年 1 回	
膨張タンク	250L	2 槽	年 1 回	
貯湯槽	5m3	1 槽	年 1 回	
自動火災報知設備	P 型 1 級	30 回線	—	
防火・排煙設備	防火戸	11 カ所	—	
避難誘導灯設備		45 灯	—	
ガスもれ警報装置		9 カ所	—	
非常放送スピーカ		25 台	—	
屋内消火栓設備		7 台	—	
粉末消火器	ABC10 型	30 本	—	

設 備 名	形式・仕様	数 量	点検整備	備 考
ろ過器設備		10 組	年 4 回	自動式
ジェット発生装置		3 基	年 2 回	
バイブラ発生装置		3 基	年 2 回	
自動ドア	D S 5 型	5 台	年 3 回	片開き 1 台，両開き 4 台
中央監視装置		1 式	年 1 回	マイクロメタシス