IPIC アイピック

受付No.	26-TE-0212
受付年月日	2026年04月21日
報告年月日	2026年04月27日

大洗町長　國井　豊　　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	漁村広場			依頼項目	9　項目
採水年月日	2026年04月21日	気温(℃)	21.0	水温(℃)	16.6
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	19.1	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	7.8	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.6	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
― 以下余白 ―					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年04月21日　～　2026年04月27日
試験検査責任者	

HFD0123130-001

受付No.　26-TE-0213
受付年月日　2026年04月21日
報告年月日　2026年04月27日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

定期水質検査成績書

施設名	大洗町水道事業			水道種別	上水道
採水場所	松川南花壇			依頼項目	9．項目
採水年月日	2026年04月21日	気温(℃)	19.7	水温(℃)	16.2
採水者名				残留塩素(mg/L)	0.4
検査方法	「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」				

検査項目	単位	検査結果	定量下限値	水道法水質基準	分析方法
一般細菌	/ml	0	0	100以下	標準寒天培地法【別表第1】
大腸菌	----	陰性	—	検出されないこと	特定酵素基質培地法【別表第2】
塩化物イオン	mg/L	24.8	0.2	200以下	イオンクロマトグラフ法【別表第13】
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3	3以下	全有機炭素計測定法【別表第30】
ｐＨ値	----	8.1	—	5.8以上8.6以下	ガラス電極法【別表第31】
味	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第33】
臭気	----	異常なし	—	異常でないこと	官能法【別表第34】
色度	度	0.6	0.5	5以下	透過光測定法【別表第36】
濁度	度	0.1未満	0.1	2以下	積分球式光電光度法【別表第41】
－ 以下余白 －					

判定	上記検査項目については水道法水質基準に適合です。
検査期日	2026年04月21日　～　2026年04月27日
試験検査責任者	

HFD0123130-019