IPIC アイピック

受付No. 26-TE-0317
受付年月日 2026年05月12日
報告年月日 2026年05月20日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第[illegible]号
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

# 定期水質検査成績書

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 大洗町水道事業 | | | 水道種別 | 上水道 |
| 採水場所 | 漁村広場 | | | 依頼項目 | 9　項目 |
| 採水年月日 | 2026年05月12日 | 気温(℃) | 21.8 | 水温(℃) | 17.8 |
| 採水者名 | | | | 残留塩素(mg/L) | 0.4 |
| 検査方法 | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 | | | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 定量下限値 | 水道法水質基準 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /ml | 0 | 0 | 100以下 | 標準寒天培地法【別表第1】 |
| 大腸菌 | ---- | 陰性 | — | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法【別表第2】 |
| 塩化物イオン | mg/L | 18.4 | 0.2 | 200以下 | イオンクロマトグラフ法【別表第13】 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.5 | 0.3 | 3以下 | 全有機炭素計測定法【別表第30】 |
| pH値 | ---- | 7.7 | — | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法【別表第31】 |
| 味 | ---- | 異常なし | — | 異常でないこと | 官能法【別表第33】 |
| 臭気 | ---- | 異常なし | — | 異常でないこと | 官能法【別表第34】 |
| 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5 | 5以下 | 透過光測定法【別表第36】 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1 | 2以下 | 積分球式光電光度法【別表第41】 |
| ー 以下余白 ー | | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。 |
| 検査期日 | 2026年05月12日　～　2026年05月20日 |
| 試験検査責任者 | |

HFD0123130-002

IPIC アイピック

受付No. 26-TE-0318
受付年月日 2026年05月12日
報告年月日 2026年05月20日

大洗町長　國井　豊　様

水質検査登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録
一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター
茨城県水戸市笠原町978番47

# 定期水質検査成績書

| 施設名 | 大洗町水道事業 | | | 水道種別 | 上水道 |
|---|---|---|---|---|---|
| 採水場所 | 松川南花壇 | | | 依頼項目 | 9　項目 |
| 採水年月日 | 2026年05月12日 | 気温(℃) | 23.9 | 水温(℃) | 18.2 |
| 採水者名 | | | | 残留塩素(mg/L) | 0.2 |
| 検査方法 | 「平成15年7月22日厚生労働省告示第261号」 | | | | |

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 定量下限値 | 水道法水質基準 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | /ml | 0 | 0 | 100以下 | 標準寒天培地法【別表第1】 |
| 大腸菌 | ---- | 陰性 | — | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法【別表第2】 |
| 塩化物イオン | mg/L | 25.3 | 0.2 | 200以下 | イオンクロマトグラフ法【別表第13】 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.3未満 | 0.3 | 3以下 | 全有機炭素計測定法【別表第30】 |
| ｐＨ値 | ---- | 8.2 | — | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法【別表第31】 |
| 味 | ---- | 異常なし | — | 異常でないこと | 官能法【別表第33】 |
| 臭気 | ---- | 異常なし | — | 異常でないこと | 官能法【別表第34】 |
| 色度 | 度 | 0.8 | 0.5 | 5以下 | 透過光測定法【別表第36】 |
| 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1 | 2以下 | 積分球式光電光度法【別表第41】 |
| ― 以下余白 ― | | | | | |

| 判定 | 上記検査項目については水道法水質基準に適合です。 |
|---|---|
| 検査期日 | 2026年05月12日　～　2026年05月20日 |
| 試験検査責任者 | |

HFD0123130-020